

VillaMASTER RDAF Midi + ISYteq Touch 3.5 + CO₂

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING
(EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

| (a) Varumärke | FläktGroup | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| (b) Modellbeteckning | VillaMASTER RDAF Midi | | | | | | | | | | | | |
| (c) Specifik energianvändning (SEC) | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klimatzon</th> <th>SEC</th> <th>Energiklass</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kallt</td> <td>-77,1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Medel</td> <td>-35,8</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Varmt</td> <td>-12,2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> | Klimatzon | SEC | Energiklass | Kallt | -77,1 | - | Medel | -35,8 | A | Varmt | -12,2 | - |
| | Klimatzon | SEC | Energiklass | | | | | | | | | | |
| | Kallt | -77,1 | - | | | | | | | | | | |
| | Medel | -35,8 | A | | | | | | | | | | |
| Varmt | -12,2 | - | | | | | | | | | | | |
| (d) Typ av enhet | Dubbelriktad | | | | | | | | | | | | |
| (e) Drivenhet | Steglös varvtalsregulator, steglös injustering | | | | | | | | | | | | |
| (f) Värmeåtervinningssystem | Regenerativ roterande energiåtervinning | | | | | | | | | | | | |
| (g) Termisk verkningsgrad | 78,5 % | | | | | | | | | | | | |
| (h) Maximalt luftflöde | 454 m ³ /h | | | | | | | | | | | | |
| (i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde | 209 W | | | | | | | | | | | | |
| (j) Ljudeffektnivå | 47 dB(A) | | | | | | | | | | | | |
| (k) Referensflöde | 0,088 m ³ /s | | | | | | | | | | | | |
| (l) Referenstryckskillnad | 50 Pa | | | | | | | | | | | | |
| (m) Specificerad tillförd effekt | 0,33 W/m ³ /h | | | | | | | | | | | | |
| (n) Styrtyp | Central behovsstyrning, kontrollfaktor 0,85 | | | | | | | | | | | | |
| (o) Luftläckage | 1,5 % (yttre) | | | | | | | | | | | | |
| | 3,0 % (inre) | | | | | | | | | | | | |
| (p) Blandningsgrad | Ej tillämpligt | | | | | | | | | | | | |
| (q) Visuellt filtervarning | Filtervarning ISYteq Touch 3.5 | | | | | | | | | | | | |
| (r) Instruktion frånluftgaller | Ej tillämpligt | | | | | | | | | | | | |
| (s) Webbadress för isärtagning och montering | http://flaktgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| (t) Luftflödeskänslighet | Ej tillämpligt | | | | | | | | | | | | |
| (u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet | Ej tillämpligt | | | | | | | | | | | | |
| (v) Årlig elförbrukning | 294 kWh/år | | | | | | | | | | | | |
| (w) Årlig besparing i uppvärmning | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Klimatzon</th> <th>Besparing (kWh/år)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kallt</td> <td>8448</td> </tr> <tr> <td>Medel</td> <td>4318</td> </tr> <tr> <td>Varmt</td> <td>1953</td> </tr> </tbody> </table> | Klimatzon | Besparing (kWh/år) | Kallt | 8448 | Medel | 4318 | Varmt | 1953 | | | | |
| | Klimatzon | Besparing (kWh/år) | | | | | | | | | | | |
| | Kallt | 8448 | | | | | | | | | | | |
| | Medel | 4318 | | | | | | | | | | | |
| Varmt | 1953 | | | | | | | | | | | | |